

質問書に対する回答書

令和 7 年 1 0 月 1 6 日

業 務 名	大竹下水処理場 1・2 系生汚泥ポンプ外改修工事	
業 務 場 所	大竹市東栄三丁目地内	
質 問 内 容		回 答
特記仕様書 第2章機器仕様(各機器共通に記載) 8. 検査・試験について ①工場検査(監督員立会・受注者代理人)の立会を行う機器はありますか。 ②上記を行わない場合、性能試験以外に行う項目がありますか。		① 監督員立会による工場検査は実施しない。また、受注者立会による工場検査については、協議により省略できることとする。 ② 機器製作者が仕様及び品質を保証するため必要な各種検査を行うこと。

以上