

意見・要望	回答
エレベーターは大きな荷物が搬入できるサイズにしてほしい。 [R6.7.26]	実際にどの程度の物を運ぶことがあるかを考えながらサイズを検討していますが、現時点では15人乗りを想定しており、乗用エレベーターとしては大きめのサイズとなる予定です。 (参考) 11人乗り→大竹市役所本庁舎、総合市民会館、市立図書館 13人乗り→総合福祉センター（サントピア大竹）
エレベーターは救急搬送を想定してストレッチャーが入るサイズとするべき。 [R6.7.26]	階段は、救急搬送時に支障がない幅を確保します。
カフェコーナーはコミサロと同じような形を想定しているのか。あるいはアゼリアおおたけのようなイメージか。 [R6.7.26]	常設のカフェは、採算性や引き受け手などの理由から難しく、ロビー・フリースペースにカフェ自販機などを設置する形を考えています。
解体時期や駐車場整備時期を後ろにずらす等して休館期間をなくすべき。国の補助金が当たっているなら繰り越せばよい。 [R6.7.26]	施設整備の財源となる起債（国の借金）が使える条件として「令和8年度までに事業完了する」ことが必要ですので、令和9年度以降に事業の一部を後ろ倒しすることは難しいと考えています。
駐車場が使えなくなるのであれば、隣の公園を臨時駐車場として使用するべき。 [R6.7.26]	周辺の民間駐車場などを借り上げ、工事中の代替駐車場として確保する予定です。
休館期間中の代替場所として小中学校を活用するのであれば、地域が学校に出向いて交流する良い機会と考えたい。 [R6.7.26]	小中学校だけでなく地域の皆さまにご協力いただき、一緒に考えながら代替場所を確保していきたいと考えています。
休館の間、多くの生涯学習グループ、同好会、玖波公民館自主事業を継続してどこですか。 [R6.7.26]	玖波地域内の公共施設などを中心に、利用団体等の意見を聴きながら一緒に休館期間中の対応を考えていきたいと考えています。
説明会は夜の時間帯等もあり限られているため、改めて意見を出す場を設けてほしい。 [R6.7.26]	ご意見は生涯学習課施設スポーツ係または玖波公民館まで随時お寄せください。
図書室が無いのは図書コーナーを設けるイメージと思われるが、個室が減ることになるので音楽や踊りなどの活動をしやすい個室がもっと欲しい。 [R6.7.26]	2階のフリースペースに個室空間を創出する 予定です。
コミサロの諸室を定期利用している団体が今後利用することを考えると、2つの会議室では足りないと思われるので、そういう団体が利用できる部屋を多く作ってほしい。 [R6.7.26]	2階のフリースペースに個室空間を創出する 予定です。
コミサロには定期的に囲碁をしに集まっている人たちがおり、静かに過ごせるようにフリースペースを区切って使用できるような配慮をしてほしい。 [R6.7.26]	2階のフリースペースに個室空間を創出する 予定です。

意見・要望	回答
トイレは漏水時などのメンテナンスがしやすいよう1階と2階の同じ位置に配置したほうがよい。 [R6.7.26]	1階と2階の同じ位置に配置する 予定です 。
多目的トイレは2階にも整備してほしい。 [R6.7.26]	2階にも多目的トイレ（ バリアフリートイレ ）を 整備する予定です 。
バリアフリーについては障害のある方の意見を踏まえて進めてほしい。（車椅子などは実際に使用する方の目線がないと、できてから使えないということが往々にして発生する） [R6.7.26]	バリアフリー視点での施設整備については、障害福祉関係団体等の意見・要望を踏まえ、 可能な範囲で対応する予定です 。
吹抜があるのはもったいないので、イベント時の控室などにも利用できる部屋を整備してほしい。 [R6.7.26]	吹抜ではなく有効に活用できる スペースとする予定です 。
ホールの高さは斜線制限を踏まえたものになっているが、勾配を工夫すれば最高部はもっと上げられると思う。 [R6.7.26]	日影規制などを考慮すると、勾配変更しても高さに大きな変更はないと考えています。
3階倉庫には何を入れるのか。 [R6.12.20]	施設の備品、災害備蓄、選挙の備品などを想定しています。
フリーwifiを整備してほしい。 [R6.12.20]	整備する予定です 。
会議室が国道2号側にあるが、騒音対策はしているのか。 [R6.12.20]	窓ガラスを複層（2枚）ガラスにすることで、一定の遮音性を確保する予定です 。
ウッドデッキは何のためにあるのか。 [R6.12.20]	調理室で作られたものを食べたり、緑に親しむことができる スペース を考えています。
2階ホールの床はどのようなものか。土足では入れないのか。 [R6.12.20]	現在のホール同様の床板で、土足禁止になります。イベントなどで土足利用する場合はフロアシートを設置する形になりますが、収納が楽にできるようフロアシート巻き取り機の導入を 予定しています 。
使用者側の意見は聴いていることは分かったが、館を運営する職員には聴き取りをしているのか。 [R6.12.20]	公民館職員にも聴き取りを実施しています。
災害時の緊急避難場所となっており、浸水対策のため国道2号より高くしないといけないのではないのか。 [R6.12.20]	土地をかさ上げし、国道2号と同じ高さにはしていません。また、ホールを2階に設置し、緊急時には垂直避難できるようにしています。
2階ホールで使用する椅子はどこに収納するのか。 [R6.12.20]	2階ホールのステージの床下に収納できるように考えています。
イメージ図に記載されている1階ロビー・フリースペースの机や椅子はどこから持ってくるのか。 [R6.12.20]	基本的にはその場に配置するイメージですが、イベントなどで追加が必要な場合は2階ホールの椅子や他の階の倉庫から在庫を持ってくると考えます。
2階に給湯できる場所はないのか。 [R6.12.20]	スペースに限りがありますので、2階には設置しません。

意見・要望	回答
子ども用便座の対応はあるのか。 [R6.12.20]	子どもに限らず、さまざまな人が利用できるように考えています。
2階の倉庫に卓球台が入れられるのか。 [R6.12.20]	入れられるように考えています。
2階ホールに壁収納とあるが、どのようなものか。 [R6.12.20]	デッドスペースの有効活用として収納を設けていますが、あまり大きな物はありません。空調機器設備が入ることも想定しています。
国道2号側の壁面（屋外）に絵を描いてはどうか。 [R6.12.20]	維持管理を含めて先のことを考えながら、玖波をPRできるようなものにしていきたいと考えています。
「玖波公民館」の名称を残してほしい。 [R6.12.20]	現在は社会教育法に基づく公民館という位置付けで玖波公民館となっています。名称の決定方法は検討中ですが、条例上の名称とは別に、玖波公民館という名称を愛称として使うことは可能と考えています。
2階ホールのステージの2つの階段はステージに上がるものと床下収納に行くものなのか。 [R6.12.20]	2つともステージに上がるためのものです。
ホールでイベントがあった際、椅子などはこれまでのようにシルバー人材センターに運んでもらうのか。 [R6.12.20]	2階ホールで使用する椅子はステージの床下収納のものを考えています。
公民館活動の代替えの活動場所は玖波近郊が良いが、どこになるのか。また使用料についてもどのようになるのか。 [R6.12.20]	今後、公民館の利用団体に代替場所について聴き取りする予定です。代替場所の使用料についても現在の状況を考慮して考えていきます。
今日の資料に外観のイラストがあるが、倉庫のような印象である。 [R6.12.20]	今回のイラストは建物の形をイメージしていただくものです。今後、外観は玖波をイメージできるようなものにしていきたいと考えています。
周辺の道路環境が変わらないと、公民館への市外・県外からの視察などで大きなバスが入りにくい。 [R6.12.20]	玖波地域交流施設の整備事業では、道路改良は考えていません。
もう少し色味にこだわって欲しい。 [R6.12.23]	外観は、玖波をイメージできるようなものにする予定です。
ロビーに吹抜もあったほうが、上下のつながりが図れるのではないか。 [R6.12.23]	有効に利活用できるスペースの整備を望む意見が多いため、吹抜の設置は見送っています。
新施設の国道2号側の壁面に玖波中学校の生徒に絵を描いてもらいたい。経年劣化や汚れが気になるため、取り外し可能な形がよい。 [R7.1.17]	維持管理を含めて先のことを考えながら、玖波をPRできるようなものにしていきたいと考えています。
郵便ポストを残してほしい。 [R7.4.24]	郵便局との協議が必要ですが、敷地内での継続設置を検討します。